

Hampel-Niemzok, D.

---

Von: Sebastian Russ <SRuss@GBI-Info.de>  
Gesendet: Montag, 17. Juni 2024 08:55  
An: Hampel-Niemzok, D.  
Cc: Mackowiak, Guido (Mackowiak@veitsbronn.de)  
Betreff: AW: Antrag Gemeinde Veitsbronn NSW-Einleitung aus dem Baugebiet Sonnenhof in die Zenn - Az. LRA Fürth 412-9454/22-6411-01  
Anlagen: IMG\_9809-1.jpg

Sehr geehrte Frau Hampel-Niemzok,

anbei erhalten Sie die weiteren Ergänzungen für das Wasserrechtsverfahren BG Sonnenhof.

- Welche Art der „Befahrung“ wird regelmäßig durchgeführt?  
→ Die Befahrung der Haltungen erfolgt über eine Kamerabefahrung.
- Wann fand die letzte Zustandsüberprüfung statt?  
→ Die letzte Zustandsüberprüfung fand 2016 statt.
- In welchen Intervallen werden die Zustandsüberprüfungen vorgenommen?  
→ Die Überprüfungen innerhalb des Gebietes werden ca. alle 10 Jahre durchgeführt.
- Ergänzung der Antragsunterlagen um eine aussagekräftige Darstellung der Einleitstelle wenn möglich als Bauwerkszeichnung und als aussagekräftige Fotodokumentation.  
→ Bei der Einleitstelle handelt es sich um eine Verrohrung DN 500 SB, die direkt in das Gewässer eingebunden ist. Es ist kein Einlaufbauwerk vorhanden, weshalb hierfür auch kein Bauwerksplan existiert. Durch den Bewuchs am Gewässer und der direkten Einbindung gestaltet sich auch eine genauere Fotodokumentation als schwierig. Das beigefügte Bild lässt den Auslauf DN 500 im Böschungsbereich der Zenn erahnen. Über eine befestigte, verlängerte Sohlrinne läuft das Niederschlagswasser aus dem Baugebiet direkt ins Gewässer ein.

Freundliche Grüße



Sebastian Ruß  
Projektingenieur Planung

GBi Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG

Telefon: 09132 766-132 Email: [sruss@gbi-info.de](mailto:sruss@gbi-info.de)

Adresse: Werner-Heisenberg-Str. 9 , 91074 Herzogenaurach Web: [www.gbi-info.de](http://www.gbi-info.de)

Find us on Facebook Aktuelle Neuigkeiten finden Sie immer auf Facebook

Sitz der Gesellschaft: Herzogenaurach / Registergericht: AG Fürth, HRA 7945 / Komplementär: GBI Verwaltungs GmbH / Sitz des Komplementärs: Herzogenaurach / Registergericht: AG Fürth, HRB 9481 / Geschäftsführer: Andreas Zacherl

Diese Nachricht (inklusive aller Anhänge) ist vertraulich. Sie darf ausschließlich durch den vorgesehenen Empfänger und Adressaten gelesen, kopiert oder genutzt werden. Sollten Sie diese Nachricht versehentlich erhalten haben, bitten wir, den Absender (durch Antwort-E-Mail) hiervon unverzüglich zu informieren und die Nachricht zu löschen. Jede unerlaubte Nutzung oder Weitergabe des Inhalts dieser Nachricht, sei es vollständig oder teilweise, ist unzulässig.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error please contact the sender (by return E-Mail) immediately and delete this message. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited.

---

Von: Hampel-Niemzok, D. <d-hampel@lra-fue.bayern.de>  
Gesendet: Mittwoch, 29. Mai 2024 17:32  
An: Sebastian Russ <SRuss@GBI-Info.de>  
Cc: guido.mackowiak@veitsbronn.de  
Betreff: WG: Antrag Gemeinde Veitsbronn NSW-Einleitung aus dem Baugebiet Sonnenhof in die Zenn - Az. LRA Fürth 412-9454/22-6411-01

Sehr geehrter Herr Ruß,

**Auslauf in die Zenn  
über befestigte Sohle**

**Einleitung DN 500**

